

Nombre del Servidor Público

Rogelio Baerz C

Con el Puesto de

asistente de operador

Credencial Núm. _____

Adscrito a la Dirección

Geo y perforacion

Comisionado a

pozo Ceprereso

el (los) día (s)

22 y 27

de

Enero

del

2019

con

número de Oficio

DC/SGP/19/050

Con el objeto de

extraccion e instalacion

de equipo de bomba

Resultando de mi comisión lo siguiente;

Se trasladó del eje 134 al pozo del Ceprereso para
proceder a extraer la bomba que estaba dañada
y cambiar bomba de repuesto de 75 HP 440 Volts
se le agregaron 9 mts mas de Columna quedando
de Columna 27 tubos de diferentes medidas 6.20, 6.40
1 mas de 3.05 mts Se probó funcionamiento en
perfectas condiciones

Elaborando este informe el día

25

de

enero

de

2019

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

Rogelio Baerz C
EL COMISIONADO


ING. JAVIER SÁNCHEZ BARRA
JEFE DE DEPARTAMENTO