



COMISIÓN ESTATAL  
DEL AGUA

OFICIO DE COMISION No. DOyS-AA/2020/0009.

Nombre del Servidor Público ROGELIO BAEZ CESPEDES  
Con el Puesto de ASISTENTE DE OPERADOR, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección DIRECCIÓN DE OPERACIÓN Y SERVICIOS  
Comisionado a LA PILA, S.L.P.

el (los) día (s) 14, 15, 16 Y 17 de ENERO del 2020 con  
número de Oficio DOyS-AA/2020/0009. Con el objeto de \_\_\_\_\_

**Dar mantenimiento de cepillado, desazolve y extracción de material sólido al pozo CERESO.**


Resultando de mi comisión lo siguiente;

TRASLADO DE MAQUINA BUCYRUS SERIE DEL POZO EJE 134 AL POZO CERESO PARA REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL POZO QUE CONSISTEN EN DESAZOLVE Y CEPILLADO DEL MISMO; LOS TRABAJOS REALIZADOS TODO DENTRO DE LO NORMAL QUEDANDO LA MAQUINA INSTALADA EN EL PUNTO DEL POZO PARA INSTALAR LA BOMBA DEL MISMO. NOTA: PROFUNDIDAD TOTAL DEL POZO 224 METROS (EL MOVIMIENTO DE TRASLADO CON EL TRACTO-CAMIÓN QUINTA RUEDA)

Elaborando este informe el día 20 de ENERO de 2020

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

  
JAIME YAÑEZ PEREDO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

  
ROGELIO BAEZ CESPEDES  
ASISTENTE DE OPERADOR