

OFICIO DE COMISION No. CEA/DOyS-AA/2021/0046.

Nombre del Servidor Público JULIETA VILLARREAL GUZMÁN  
Con el Puesto de ASESORÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO, Credencial Núm. \_\_\_\_\_  
Adscrito a la Dirección DE OPERACIÓN Y SERVICIOS  
Comisionado a PRESA EL FUERTE, SANTA MARÍA DEL RÍO, S.L.P.  
el (los) día (s) 22 Y 23 de FEBRERO del 2021 con  
número de Oficio CEA/DOyS-AA/2021/0046 Con el objeto de \_\_\_\_\_

**Supervisión de los trabajos de reparación de fuga en el sitio km 36+480.**

Resultando de mi comisión lo siguiente;

SE LLEVO A CABO LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REPARACIÓN DE LA FUGA PRESENTADA EL 15 DE FEBRERO DE 2021 EN EL CADENAMIENTO 36+445 APROXIMADAMENTE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD TRAMO EL FUERTE, TIERRA NUEVA, S.L.P. SE LLEVO A CABO LA LIMPIEZA Y COLOCACIÓN DEL RECUBRIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LAS PIEZAS ESPECIALES QUE SE COLOCARÁN EN EL CADENAMIENTO 36+445 CIMBRADO Y ARMADO DE ATRAQUE EN EL CADENAMIENTO 36+445; ARMADO Y CIMBRADO DE ATRAQUE EN EL CADENAMINETO 36+600 DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD.

Elaborando este informe el día 24 de FEBRERO de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

  
JAIME YAÑEZ PEREDO  
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS

  
JULIETA VILLARREAL GUZMÁN  
ASESORÍA Y APOYO ADMINISTRATIVO