

DC/SGP/2021/0238

Nombre del Servidor Público Ricardo Pizarra Valdez
Con el Puesto de jefe de sección , Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección _____
Comisionado a Estacion Tectora de Soledad de Graciano S.

el (los) día (s) 17 de mayo de 2021 con /
número de Oficio DC/SGP/2021/0238 Con el objeto de Revisión del equipo
 de Bombeo

Resultando de mi comisión lo siguiente;


se dió el voltaje encontrándose en 225 Vol.
 se puso a funcionar la Bomba y se dió
 el volumen del agua siendo 1.11 l.p.s la difere-
 ncia fue de 0.11 l.p.s por lo que se
 Revisó la línea de conducción y se tomó
 la decisión de cambiar varios codos de 90'
 por 45' para que la línea quede más Recta
 y decaer a vez si nos incrementa el flujo

Elaborando este informe el día 26 de mayo de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

EL COMISIONADO

Ricardo Pizarra Valdez


MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CASTILLO
SUBDIRECTOR DE GEOL. Y PERFORACIÓN