

DC/SGP/2021/0244

Nombre del Servidor Público Ricardo Pina Valdez
Con el Puesto de jefe de sección, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección _____
Comisionado a estacion Toca de Soledad de Gracierno S.

el (los) día (s) 24 y 25 de mayo de 2021 con
número de Oficio DC/SGP/2021/0244 Con el objeto de adecuación de la
línea de conducción del sistema de agua potable

Resultando de mi comisión lo siguiente:

se cambiaron 6 codos de 90" para dejar mas
recta la descarga de la Bomba se dice el
caudal siendo de 1.11 l.p.s a 2.6 l.p.s se cambiaron
2 codos mas en la llegada de la pila se
dice nueva mente el caudal siendo de
2.00 l.p.s los encargados del sistema con
apoyo del personal de Soledad van a probar
la Red de distribución esto debido a que asta
el jueves les Toca el agua para la comunidad

Elaborando este informe el día 26 de mayo de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

EL COMISIONADO

Ricardo Pina Valdez

Miguel Ángel García Castillo
MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CASTILLO
SUBDIRECTOR DE GEOH. Y PERFORACIÓN