



COMISIÓN ESTATAL
DEL AGUA

OFICIO DE COMISION No. CEA/DOyS-AA/2021/0126.

Nombre del Servidor Público **GUSTAVO IBARRA GONZÁJEZ**
Con el Puesto de **ASISTENTE OPERATIVO**, Credencial Núm. _____
Adscrito a la Dirección **DE OPERACIÓN Y SERVICIOS**
Comisionado a **EL PATOL, MPIO. DE TIERRA NUEVA, S.L.P.**

el (los) día (s) **28, 29 Y 30** de **MAYO** del **2021** con
número de Oficio **CEA/DOyS-AA/2021/0126** Con el objeto de _____

SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA REPARACIÓN DE LA FUGA (EL REALITO) PRESENTADA EL 28 DE MAYO DE 2021 EN EL CADENAMIENTO 33+570 APROXIMADAMENTE DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD TRAMO EL PATOL, TIERRA NUEVA, S.L.P.

Resultando de mi comisión lo siguiente:

NOS PRESENTAMOS EN EL SITIO DE LA FUGA EN EL CADENAMIENTO 33+570 DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD DIA 28 DE MAYO SE CONTINÚA CON EL DESFOGUE DE LA ZONA Y SE INICIA CON LA EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL SE INICIA CON EL RETIRO DEL TUBO DAÑADO, SE VERIFICA SI NO SE DAÑO EL TUBO AGUAS ARRIBA Y SE CONTINUARÁ CON LA DEMOLICIÓN DEL ATRAQUE. DIA 29 DE MAYO ES LA LLEGADA DE PIEZAS ESPECIALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE FUGA SE DETECTA DESPLAZAMIENTO EN EL TUBO AGUAS ARRIBA SE PROCEDE A RETIRAR EL TUBO PARA VOLVER A COLOCAR SE REINSTALA EL TUBO DESPLAZADO COLOCANDO CAMA DE GRAVA. 30 MAYO SE INSTALA CODO NUEVO YA QUE EL QUE SE ENCONTABA EN SITIO TUVO RUPTURA SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES.

Elaborando este informe el día **31** de **MAYO** de **2021**

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


JAIME YÁÑEZ PEREDO
DIRECTOR DE OPERACIÓN Y SERVICIOS


GUSTAVO IBARRA GONZÁJEZ
ASISTENTE OPERATIVO