



Nombre del Servidor Público ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN
 Con el Puesto de OPERADOR ESPECIALIZADO, Credencial Núm. _____
 Adscrito a la Dirección SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA
 Comisionado a N.C.P. TAMPAON, TAMUIN, S.L.P.

el (los) día (s) 19 de noviembre de 2021 con
 número de Oficio N° CEA/EZH/2021/292 Con el objeto de

ASISTENCIA A EVENTO DEL C. GOBERNADOR EN EL MUNICIPIO DE TAMUIN Y VISTA TECNICA A LA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE N.C.P. TAMPAON Y EL CENTINELA (ZONA RURAL, TODO EL DIA)

Resultando de mi comisión lo siguiente;

EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 9:00 AM, EN COMPAÑIA DEL ING. ALEJANDRO DELGADO DE LEÓN Y POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, SE REALIZÓ TRASLADO HACIA LA LOCALIDAD DEL NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN (N.C.P.) TAMPAON EN EL MUNICIPIO EN TAMUIN; EN DONDE SE LLEVÓ A CABO UNA INSPECCIÓN FÍSICA EN LA POTABILIZADORA DE DICHO LUGAR Y QUE ES PARTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DENOMINADO "EL PORVENIR"; SE TOMÓ EVIDENCIA DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA INFRAESTRUCTURA ACTUALMENTE, Y SE OBSERVÓ QUE ESTÁ OPERANDO DE MANERA REGULAR PARA ABASTECER AGUA A LA LOCALIDAD DE TAMPAON. SE VERIFICO PRINCIPALMENTE LA OBRA CIVIL QUE LLEVO A CABO EL AYUNTAMIENTO DE TAMUIN; EN EL PUNTO FINAL DE LA POTABILIZADORA SE INSTALÓ UNA BOMBA DE 7.5 HP (QUE PERTENECE AL SISTEMA DE PORVENIR, Y QUE SE TENÍA DE RESGUARDO), CON LA FINALIDAD DE ABASTECER A LA LOCALIDAD DE EL CENTINELA TAMBIÉN MUNICIPIO DE TAMUIN, MEDIANTE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 13.5 KM A BASE DE TUBERÍA DE PVC DE 4 PULGADAS. EN ESE MOMENTO SE ENCONTRABA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO TERMINANDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS, Y EL OPERADOR DE LA POTABILIZADORA INFORMO QUE ESTE DÍA SE PUSO EN MARCHA LA BOMBA CON LA FINALIDAD DE PROBAR LA LÍNEA, PERO SE HABÍA ENCONTRADO UNA FUGA Y ESTABA EN REPARACIÓN. POSTERIORMENTE NOS TRASLADOS A LA GALERA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO TAMPAON, PARA ESTAR PRESENTES EN EL EVENTO DEL C. GOBERNADOR PARA LA ENTREGA DE BECAS ALIMENTARIAS. EN EL CUAL NO SE MENCIONÓ NADA CON RESPECTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA PORVENIR Y CENTINELA. AL TÉRMINO DEL EVENTO NOS ENTREVISTAMOS DE MANERA PERSONAL CON EL C. GERARDO GONZÁLEZ REVERTE DELEGADO REGIONAL DE SEDESORE Y EL ING. BASILIO ALMAZÁN COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL DE TAMUIN, QUIENES NOS DIERON DETALLES DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARON EN LA POTABILIZADORA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL CENTINELA. Y EN DONDE SE INFORMÓ QUE NO SE TENÍA DOCUMENTACIÓN DE DICHA OBRA EN EL AYUNTAMIENTO. EL COORDINADOR DE TAMUIN MENCIONO QUE EL MOVIMIENTO Y CONEXIÓN DE LA BOMBA SE LLEVÓ A CABO CON EL VISTO BUENO DEL C. GERARDO GONZÁLEZ REVERTE. EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE NUEVO TAMPAON, INFORMO QUE DETUVIERON DE NUEVA CUENTA EL BOMBEO A EL CENTINELA PORQUE APARECIÓ OTRA FUGA, SE VOLVIERON A CHECAR EQUIPOS Y UN RECORRIDO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO. EL REGRESO A CD VALLES SE REALIZÓ A LAS 3:20 PM LLEGANDO A LA SUBDIRECCIÓN DE ENLACE ZONA HUASTECA A LAS 4:50 PM. Y EL VEHÍCULO EN EL QUE NOS TRASLADAMOS FUE RESGUARDADO. SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE CASSETAS Y CONSUMO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA DE LA CEA.

Elaborando este informe el día 22 de Noviembre de 2021

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

ADOLFO MÉNDEZ VILLALÓN
OPERADOR ESPECIALIZADO

MTR. LUIS FERNANDO GÁMEZ MACÍAS
DIRECTOR GENERAL