

OFICIO DE COMISION No. CEA/DG/652/2022

Nombre del Servidor Público JAVIER GOMEZ REINA
Con el Puesto de DIRECTOR, Credencial Num. _____
Adscrito a la Dirección DE OPERACION Y SERVICIOS
Comisionado a ALAQUINES, S.L.P.
el (los) día (s) 6 de SEPTIEMBRE del 2022 con
número de Oficio CEA/DG/652/2022 Con el objeto de _____

DAR ATENCIÓN AL FOLIO 04729 SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE PALMAS, MPIO.
DE ALAQUINES, S.L.P.


Resultando de mi comisión lo siguiente;

Se llevó a cabo el traslado y recorrido a la localidad de San José de Palmas en el municipio de Alaquines por parte de personal de la CEA, personal de la Dirección de Agua Potable de Alaquines y representantes del Comité de Aguas de la citada localidad. Durante el recorrido se ubicaron, en la zona, dos galeras filtrantes y dos líneas de conducción del mismo material. Solo una de ellas tiene problemas con la mala calidad del agua. No se pudo acceder a la galera, tenía candado la tapa. Durante el trayecto de la línea de conducción se localizó una fuga en la cual se podía observar la mala calidad de agua que se suministra en los domicilios de la localidad. (color marrón y olor a oxidado). Se emitirán recomendaciones al Ayuntamiento de Alaquines para su atención. (Cabe hacer mención que el vehiculo contaba con el tanque lleno de combustible)

Elaborando este informe el día 7 de SEPTIEMBRE de 2022

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.


LIC. BENJAMÍN PÉREZ ÁLVAREZ


JAVIER GOMEZ REINA