



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

INFORME DE COMISIÓN CEA/DP/001/2025

Nombre del Servidor Público JAVIER TRUJILLO ALMENDAREZ
Con el Puesto de JEFE DE SECCIÓN, Credencial Núm. 7913
Adscrito a la Dirección DE PROYECTOS
Comisionado a AQUISMÓN S.L.P.
el (los) día (s) 18 DE FEBRERO del 2025 con
número de Oficio CEA/DP/001/2025 Con el objeto de VISITA TECNICA AL SISTEMA DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

SE REALIZA UN RECORRIDO CON PERSONAL OPERATIVO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, ESTE FUE POR LOS SISTEMAS Y CAPTACIONES DE AGUA CON LOS QUE CUENTA LA CABECERA MUNICIPAL. DETECTANDO QUE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DENOMINADO RIO COY, NO CUENTA CON DOS EQUIPOS DE BOMBAS, CON LO QUE RESPECTA A LA RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRAN VARIOS TRAMOS CON TUBERIA DE ASBESTO DE 2" DE DIAMETRO, EN MALAS CONDICIONES, POR LO QUE CAUSA PROBLEMA EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR EL SISTEMA. INFORME COMPETO Y DETALLADO ENTREGADO AL DIRECTOR GENERAL DE LA CEA.

Elaborando este informe el día 21 de FEBRERO de 2025

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN EN CASO CONTRARIO.

ING. SERGIO CERDA ZEPEDA
DIRECTOR DE PROYECTOS

JAVIER TRUJILLO ALMENDAREZ
COMISIONADO